

設計図書等に関する質問・回答書		
令和 6 年 10 月 25 日		
商号又は名称 代 表 者		
工事番号		
工 事 名	令和 6 年度（過疎債）新下町浦北線舗装補修工事	
番号	質問事項	回答事項
1	内 1 号 支障木抜根について a. 単 45 号 支障木抜根（機械抜根）の代価表を開示願います。 またはトラック運転代価表は、運転距離を考慮した計算をしているのか・いないかを御教示願います。 運転距離を考慮した計算をしている場合、10 本当りの運転回数も御教示願います。 b. ダンプトラック運搬の代価表を開示願います。または、積算基準の参照元を御教示願います。 c. 積算に用いている、処分費又は処分先を御教示願います。	1. a. 別紙1のとおりです。トラックの運転距離は考慮しておりません。 b. 別紙2のとおりです。積算基準は宮城県土木工事標準積算基準書を基準としております。 c. 処分先は(株)丹勝サイクルセンターで積算しております。
2	単 27 号 地盤補強工について 積算に用いている地盤補強シートの製品名・規格・何 KN/M かを御教示願います。	2. 以下の製品を基に積算しております。 製品名：前田工織(株)地盤補強用ジオテキスタイル アダム 規格：F-100 製品基準強度：90 (kN/m)
3	排水構造物工 側溝工について 新しい二次製品は含まないと考えて宜しいでしょうか。	3. お見込みの通りです。
4	施工地域・工事場所による補正(交通	

	影響の有無)について御教示お願いします。	4. 補正なしです。
5	交通誘導警備員の日当り人数を御教示お願いします。	5. 日当たり施工量を基に算出しており、2人/日の配置を想定しております。
<p>令和6年10月31日</p> <p>回答者 建設課建設班 大友真</p>		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	支障木抜根（機械抜根） 幹周30cm以上60cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
チェーン運転		#30					単 56号	
			日					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 7時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 7時間					単 57号	
			時間					
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 09	
						歩掛適用年月		2024. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	ダンプトラック運搬	25km, 上記以外, 2t, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 良好	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		岩石工の割増対象にしない, 良好					単 58号		
			時間						
合計									
単価							円／m3		