

<p style="text-align: center;">設計図書等に関する質問・回答書</p> <p style="text-align: right;">令和 6 年 1 0 月 2 9 日</p> <p style="text-align: center;">商号又は名称 代 表 者</p>		
工事番号		
工 事 名		令和 6 年度（過疎債）新下町浦北線舗装補修工事
番号	質問事項	回答事項
1.	交通誘導警備員は 1 日 2 名の配置でよろしいでしょうか。	1. お見込みの通りです。
2.	現場環境改善費と復興係数は対象外でよろしいでしょうか。	2. お見込みの通りです。
3.	施工箇所が点在する工事は対象無しでよろしいでしょうか。	3. お見込みの通りです。
4.	施工地域の補正は、補正無し（一般交通の影響なし）でよろしいでしょうか。	4. お見込みの通りです。
5.	週休 2 日工事の対象工事でしょうか。	5. 対象工事です。
6.	植樹ブロック撤去再設置において、基礎砕石は無し、基礎コンクリートも無しでよろしいでしょうか。	6. お見込みの通りです。
7.	舗装打換え工（車道乗入部）の表層車道において、タックコートで計上されていますが、プライムコートではないでしょうか。	7. 受注後変更協議にて対応いたします。当初積算はタックコートで積算願います。

8.	プレキャスト L 型側溝 (撤去再設置) において、基礎碎石は無しでよいでしょうか。	8. お見込みの通りです。
9.	共通仮設費の建設機械運搬費において、その他の諸料金 (有料道路利用料) は無しで、運搬中の賃料 (損料) は有りよろしいでしょうか。	9. お見込みの通りです。
<p>令和6年10月31日</p> <p>回答者 建設課建設班 大友真</p>		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。