

## 様式第 5 号

## 設計図書等に関する質問・回答書

令和 6 年 10 月 25 日

商号又は名称

代 表 者

工事番号

工 事 名

令和 6 年度（過疎債）新下町浦北線舗装補修工事

番号

質問事項

回答事項

①

地盤補強工におけるジオグリッドの仕様は樹脂系と繊維系のどちらでしょうか？

また、強度種類についてもご教示願います。

①樹脂繊維の補強シートで、製品基準強度 90 (kN/m) のもので積算しております。

②

経費工種及び施工地域補正についてご教示願います。

②工種：舗装工事  
施工地域補正：補正無し

③

交通誘導員は日進量×2 名でしょうか？

③お見込みの通りです。

④

繰越は可能でしょうか？

④繰越不可です。

令和 6 年 10 月 31 日

回答者 建設課建設班 大友真

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。